



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00181/25

Серия RU № 0359425

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2.
 Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г.
 Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКС-ЛИФТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197372, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЫШОВАЯ, Д. 38, К. 1, ПОМЕЩ. 44Н. Адрес места осуществления деятельности: 197375, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОЛГООЗЁРНАЯ, ДОМ 34, ЛИТЕР. А.
 Основной государственный регистрационный номер: 1057812321270.
 Телефон: +7 (812) 439-62-32. Адрес электронной почты: info@alexlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКС-ЛИФТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197372, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЫШОВАЯ, Д. 38, К. 1, ПОМЕЩ. 44Н. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197375, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОЛГООЗЁРНАЯ, ДОМ 34, ЛИТЕР. Б.

ПРОДУКЦИЯ Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости горизонтально-раздвижные двухстворчатые, глухие: телескопические открывания типов: АЛ.00.01.070 Е30 с широкой рамой; АЛ.00.01.071 Е30 с узкой рамой; горизонтально-раздвижные двухстворчатые центрального открывания типов: АЛ.00.01.072 Е30 с широкой рамой; АЛ.00.01.073 Е30 с узкой рамой. Размеры проемов по ширине от 600 мм до 1250 мм, по высоте от 2000 мм до 2600 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 28.22.19-169-77722198-2025 «Двери шахт лифтов».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431310000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-04-23/8 от 23.04.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ043-056.25-02 от 05.03.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Соболев Алексей Анатольевич, Томниковский Павел Константинович.
 Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости – Е30. Условия хранения: согласно группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 2 года. Срок службы – не менее 25 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 18.02.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.04.2025 **ПО** 27.04.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сметанин Максим Александрович

(Ф.И.О.)

Евдугина Дарья Юрьевна

(Ф.И.О.)